

CUARTA ENMIENDA TÉCNICA

DÓNDE DICE

DEBE DECIR

1	<p><u>Formulario de Partidas de Obra - Resumen</u></p> <p>Instalaciones: 96.147.142,11</p> <p>Total en Bolivianos 253.895.963,52</p> <p>Total en USD 37.011.073,40</p>	<p><u>Formulario de Partidas de Obra - Resumen</u></p> <p>Instalaciones: 93.647.242,11</p> <p>Total en Bolivianos 251.396.063,52</p> <p>Total en USD 36.646.656,49</p>
2	<p><u>Formulario de Partidas de Obra - Instalaciones</u></p> <p>05 Capítulo Pararrayos PARARRAYOS 102 mt P.U. 205.800,00 PUESTA A TIERRA P.U. 686.000,00 PROTECTOR SOBRETENSIONES INGESCO ABSORBER MCD/15 P.U. 96.040,00 CONTADOR DE RAYOS + DISPOSITIVO MEDIDOR P.U. 75.460,00</p>	<p><u>Formulario de Partidas de Obra - Instalaciones</u></p> <p>05 Capítulo Pararrayos PARARRAYOS 102 mt P.U. 45.000,00 PUESTA A TIERRA P.U. 150.000,00 PROTECTOR SOBRETENSIONES INGESCO ABSORBER MCD/15 P.U. 20.000,00 CONTADOR DE RAYOS + DISPOSITIVO MEDIDOR P.U. 15.000,00</p>
3	<p><u>Formulario de Partidas de Obra - Instalaciones</u></p> <p>01.03.02 Capítulo Transformadores TRAFO M.G. 1600 kVA. SECO 25 KV. CON ENVOLVENTE Potencia. 2000 KVA.</p>	<p><u>Formulario de Partidas de Obra - Instalaciones</u></p> <p>01.03.02 Capítulo Transformadores TRAFO M.G. 1600 kVA. SECO 25 KV. CON ENVOLVENTE Potencia. 1600 KVA.</p>
4	<p><u>Formulario de Partidas de Obra - Instalaciones</u></p> <p>02.03 Capítulo GRUPO ELECTROGENO GR ELECT SDMO 750 KVA (ESP) * Potencia: 2200 kVA (ESP).</p>	<p><u>Formulario de Partidas de Obra - Instalaciones</u></p> <p>02.03 Capítulo GRUPO ELECTROGENO GR ELECT SDMO 750 KVA (ESP) * Potencia: 750 kVA (ESP).</p>

5	<p><u>Formulario de Partidas de Obra - Instalaciones</u> 02.04 Capítulo EQUIPOS REACTIVA EQUIPO SCHNEIDER ELECTRIC VARSET S.A.H. 65851 1000 kVAR * Potencia: 600 Kvar.</p>	<p><u>Formulario de Partidas de Obra - Instalaciones</u> 02.04 Capítulo EQUIPOS REACTIVA EQUIPO SCHNEIDER ELECTRIC VARSET S.A.H. 65851 1000 kVAR * Potencia: 1000 Kvar.</p>
6	<p><u>Formulario de Partidas de Obra</u></p> <p><i>Se debe reemplazar el archivo Excel Inicial por el publicado con la Cuarta Enmienda</i></p> <p><i>Además de las correcciones antes mencionadas, se ha incluido la siguiente nota:</i></p> <p><i>Nota: Las partidas de obra sombreadas en color verde corresponden a aquellas en las que será de aplicación la cláusula 14.5.(c)(i) Equipos y Materiales de las Condiciones Generales del Contrato</i></p>	<p><u>Formulario de Partidas de Obra</u></p> <p><i>Se debe reemplazar el archivo Excel Inicial por el publicado con la Cuarta Enmienda</i></p> <p><i>Además de las correcciones antes mencionadas, se ha incluido la siguiente nota:</i></p> <p><i>Nota: Las partidas de obra sombreadas en color verde corresponden a aquellas en las que será de aplicación la cláusula 14.5.(c)(i) Equipos y Materiales de las Condiciones Generales del Contrato</i></p>